

入札結果表速報

平成 28 年度	起工下水朝維-74号		入 札 日	平成 28 年 12 月 7 日	
工 事 名 称	朝倉中央浄化センター2系DO計取替工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	朝倉中央浄化センター		朝倉市 入地 地内		
工 事 概 要	DO計更新 一式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	下水道課
指 名 理 由 (随契理由)	<p>当工事は、DO計の取替である。DO計は、ばっ気槽内汚水中の酸素濃度を示す機器で、汚水処理場の適切な運転に必要な機器である。現在、当機器は故障しており、維持管理者の経験により運転操作している状態である。</p> <p>当機器は、現仕様の機器は既に製造中止となっているため、今回の取替にあたっては浄化センターに合った製品を選択し設置することとなる。当機器はDO制御装置や攪拌ばっ気装置等の機器と連動しており、機器取替後のシステム全体の総合試運転が必要で、システムの変更には専門の技術が必要であり、施工業者で取替工事をする必要がある。当浄化センターの水処理設備(電気設備)は㈱明電舎が建設したが、メンテナンスについては、㈱明電エンジニアリングがすべて施工しているため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、㈱明電エンジニアリングと随意契約したい。</p>				
入 札 予 定 価 格	3,040,200 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	㈱明電エンジニアリング 九州支店
落 札 決 定 額	2,808,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	92.36%
<p>上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。</p> <p style="text-align: right;">(単位:円)</p>					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱明電エンジニアリング 九州支店	2,600,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					