

令和8年度 定期水質検査結果(水質基準項目)

検査検体:福田保育所 (浄水) 採水場所:市立福田保育所(朝倉市小隈)

	項目	単位	基準値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							8日	13日	10日	8日	12日							
番号	天候	－	－	－	－	－	晴	晴	晴	晴	晴							
	気温	℃	－	29.0	24.1	16.5	16.5	25.0	26.0	24.0	29.0							
	水温	℃	－	27.0	21.7	16.0	16.0	20.0	23.3	22.0	27.0							
水質基準項目	1 一般細菌	個/㎖	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	－	検出されないこと	－	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
	3 カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	－	－	－	－	<0.0003							
	4 水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	－	－	－	－	<0.00005							
	5 セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001							
	6 鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001	0.001	0.001	－	－	－	－	0.001							
	8 六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	<0.002							
	9 亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	－	－	－	－	<0.004							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下	0.8	0.8	0.8	－	－	－	－	0.8							
	12 フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下	0.08	0.08	0.08	－	－	－	－	0.08							
	13 ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.03	0.03	0.03	－	－	－	－	0.03							
	14 四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002							
	15 1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001							
	16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	<0.002							
	17 ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001							
	18 テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001							
	19 トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001							
	20 PFOS及びPFOA	mg/ℓ	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	－	－	－	<0.000005	<0.000005							
	21 ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001							
	22 塩素酸	mg/ℓ	0.6以下	0.17	0.12	0.06	－	0.06	－	－	0.17							
	23 クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002							
	24 クロホルム	mg/ℓ	0.06以下	0.016	0.012	0.008	－	0.008	－	－	0.016							
	25 ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	0.002							
	26 ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.005	0.004	0.003	－	0.003	－	－	0.005							
	27 臭素酸	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001							
	28 総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.030	0.023	0.016	－	0.016	－	－	0.030							
	29 トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.005	0.005	0.004	－	0.004	－	－	0.005							
	30 ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下	0.009	0.007	0.005	－	0.005	－	－	0.009							
	31 ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001							
	32 ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下	0.002	0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	0.002							
	33 亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	－	－	<0.005							
	34 アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下	0.05	0.05	0.04	－	0.04	－	－	0.05							
	35 鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	－	－	－	－	<0.01							
	36 銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	－	－	<0.005							
	37 ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200以下	9	9	9	－	－	－	－	9							
	38 マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001							
	39 塩化物イオン	mg/ℓ	200以下	15	9	3	15	8	3	10	9							
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300以下	48	41	28	36	48	46	28	48							
	41 蒸発残留物	mg/ℓ	500以下	102	91	79	－	79	－	－	102							
	42 陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	－	－	－	－	<0.02							
	43 ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							
	44 2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							
	45 非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	<0.002							
	46 フェノール類	mg/ℓ	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005							
	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3以下	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5							
	48 pH値	－	5.8～8.6	7.5	7.4	7.1	7.4	7.4	7.3	7.1	7.5							
	49 味	－	異常でないこと	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	－	異常でないこと	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
	52 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							

※ PFOS:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)、PFOA:ペルフルオロオクタン酸

令和8年度 定期水質検査結果(水質管理目標設定項目)

検査検体: 福田保育所 (浄水) 採水場所: 市立福田保育所 (朝倉市小隈)

	番号	項目	単位	目標値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
								8日	13日	10日	8日	12日							
水質管理目標設定項目		天候	-	-	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							
		気温	℃	-	29.0	24.1	16.5	16.5	25.0	26.0	24.0	29.0							
		水温	℃	-	27.0	21.7	16.0	16.0	20.0	23.3	22.0	27.0							
	15	農薬類	-	検出値と目標値の比の和として、1以下	0.008	0.002	<0.001	-	<0.001	0.008	<0.001	<0.001							
	16	残留塩素	mg/ℓ	1以下	0.50	0.40	0.30	0.50	0.30	0.40	0.40	0.40							
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10以上100以下	48	41	28	36	48	46	28	48							
	18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	24	蒸発残留物	mg/ℓ	30以上200以下	102	91	79	-	79	-	-	102							
	25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
	26	pH値	-	7.5程度	7.5	7.4	7.1	7.4	7.4	7.3	7.1	7.5							
目標設定項目	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.14	-1.23	-1.31	-	-1.31	-	-	-1.14							
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	0.05	0.05	0.04	-	0.04	-	-	0.05							

※ 「農薬類」は、筑後川及びその支流流域で使用されている農薬について検査を実施。

令和8年度 定期水質検査結果(クリプトスポリジウム等検査)

検査検体: 福田保育所 (浄水) 採水場所: 市立福田保育所 (朝倉市小隈)

		項目	単位	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
クリプトスポリジウム等検査	指標菌検査	採水日	-	-	-	-	8日	13日	10日	8日	12日							
		天候	-	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							
		気温	℃	29.0	24.1	16.5	16.5	25.0	26.0	24.0	29.0							
		水温	℃	27.0	21.7	16.0	16.0	20.0	23.3	22.0	27.0							
		大腸菌	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
		採水日	-	-	-	-	24日	26日	3日	21日	17日							
		天候	-	-	-	-	曇	晴	曇	晴	晴							
		気温	℃	34.0	27.6	23.0	23.0	34.0	25.0	29.0	27.0							
		水温	℃	30.0	25.5	19.5	19.5	27.0	23.0	28.0	30.0							
		嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
	クリプトスポリジウム等検査	採水日	-	-	-	-	-	-	2日	-	-							
		天候	-	-	-	-	-	-	雨	-	-							
		気温	℃	25.0	25.0	25.0	-	-	25.0	-	-							
		水温	℃	23.0	23.0	23.0	-	-	23.0	-	-							
		クリプトスポリジウム	個/20ℓ	0	0	0	-	-	0	-	-							
		ジアルジア	個/20ℓ	0	0	0	-	-	0	-	-							

※ 「クリプトスポリジウム等検査」は、水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針(平成19年3月30日付健水発第0330005号)に基づいて実施。

令和8年度 定期水質検査結果(水質基準項目)
検査検体:美奈宜の杜系管末 (浄水) 採水場所:美奈宜の杜コミュニティセンター(朝倉市美奈宜の杜)

	項目	単位	基準値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							8日	13日	10日	8日	12日							
番号	天候	-	-	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							
	気温	℃	-	28.0	22.2	15.0	15.0	22.0	24.0	22.0	28.0							
	水温	℃	-	27.0	21.3	15.5	15.5	17.5	22.5	24.0	27.0							
水質基準項目	1 一般細菌	個/㎖	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	-	検出されないこと	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
	3 カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003							
	4 水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005							
	5 セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	6 鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	8 六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	9 亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	<0.004							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下	0.8	0.8	0.8	-	-	-	-	0.8							
	12 フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下	0.07	0.07	0.07	-	-	-	-	0.07							
	13 ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	0.02							
	14 四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002							
	15 1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	17 ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	18 テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	19 トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	20 PFOS及びPFOA	mg/ℓ	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-	-	-	<0.000005	<0.000005							
	21 ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	22 塩素酸	mg/ℓ	0.6以下	0.20	0.14	0.08	-	0.08	-	-	0.20							
	23 クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002							
	24 クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下	0.016	0.014	0.011	-	0.011	-	-	0.016							
	25 ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002							
	26 ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.005	0.004	0.003	-	0.003	-	-	0.005							
	27 臭素酸	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	28 総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.029	0.025	0.020	-	0.020	-	-	0.029							
	29 トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.006	0.005	0.004	-	0.006	-	-	0.004							
	30 ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下	0.008	0.007	0.006	-	0.006	-	-	0.008							
	31 ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	32 ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下	0.002	0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	0.002							
	33 亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.006	0.006	0.006	-	-	-	-	0.006							
	34 アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下	0.05	0.05	0.04	-	0.04	-	-	0.05							
	35 鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	<0.01							
	36 銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	<0.005							
	37 ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200以下	8	8	8	-	-	-	-	8							
	38 マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	39 塩化物イオン	mg/ℓ	200以下	10	8	6	8	8	6	10	9							
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300以下	54	46	37	54	47	47	37	45							
	41 蒸発残留物	mg/ℓ	500以下	92	87	82	-	82	-	-	92							
	42 陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	<0.02							
	43 ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	-	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001							
	44 2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							
	45 非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	46 フェノール類	mg/ℓ	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005							
	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3以下	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4							
	48 pH値	-	5.8～8.6	7.6	7.4	7.2	7.6	7.4	7.3	7.2	7.4							
	49 味	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
	52 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							

※ PFOS:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)、PFOA:ペルフルオロオクタン酸

令和8年度 定期水質検査結果(水質管理目標設定項目)
検査検体:美奈宜の杜系管末 (浄水) 採水場所:美奈宜の杜コミュニティセンター(朝倉市美奈宜の杜)

水質管理目標設定項目	番号	項目	単位	目標値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
								8日	13日	10日	8日	12日							
		天候	-	-	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							
		気温	℃	-	28.0	22.2	15.0	15.0	22.0	24.0	22.0	28.0							
		水温	℃	-	27.0	21.3	15.5	15.5	17.5	22.5	24.0	27.0							
水質管理目標設定項目	15	農薬類	-	検出値と目標値の比の和として、1以下	0.004	0.002	<0.001	-	<0.001	0.004	0.002	0.002							
	16	残留塩素	mg/ℓ	1以下	0.40	0.32	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30							
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10以上100以下	54	46	37	54	47	47	37	45							
	18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	24	蒸発残留物	mg/ℓ	30以上200以下	92	87	82	-	82	-	-	92							
	25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
	26	pH値	-	7.5程度	7.6	7.4	7.2	7.6	7.4	7.3	7.2	7.4							
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.30	-1.34	-1.38	-	-1.38	-	-	-1.30							
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	0.05	0.05	0.04	-	0.04	-	-	0.05							

※ 「農薬類」は、筑後川及びその支流流域で使用されている農薬について検査を実施。

令和8年度 定期水質検査結果(水質基準項目)

検査検体: 県南受水 (浄水)

採水場所: 持丸浄水場 (朝倉市持丸)

	項目	単位	基準値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							8日	13日	10日	8日	12日							
番号	天候	-	-	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							
	気温	℃	-	30.0	23.2	13.0	13.0	25.0	24.0	30.0	24.0							
	水温	℃	-	31.0	23.6	16.5	16.5	22.0	23.5	24.8	31.0							
水質基準項目	1 一般細菌	個/㎖	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	-	検出されないこと	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
	3 カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003							
	4 水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005							
	5 セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	6 鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001	0.001	0.001	-	-	-	-	0.001							
	8 六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	9 亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	<0.004							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下	0.9	0.9	0.9	-	-	-	-	0.9							
	12 フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下	0.12	0.12	0.12	-	-	-	-	0.12							
	13 ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.06	0.06	0.06	-	-	-	-	0.06							
	14 四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002							
	15 1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	17 ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	18 テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	19 トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	20 PFOS及びPFOA	mg/ℓ	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-	-	-	<0.000005	<0.000005							
	21 ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	22 塩素酸	mg/ℓ	0.6以下	0.10	0.08	0.06	-	0.06	-	-	0.10							
	23 クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002							
	24 クロホルム	mg/ℓ	0.06以下	0.018	0.015	0.011	-	0.011	-	-	0.018							
	25 ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002							
	26 ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.006	0.005	0.003	-	0.003	-	-	0.006							
	27 臭素酸	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	28 総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.035	0.028	0.021	-	0.021	-	-	0.035							
	29 トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.007	0.007	0.006	-	0.006	-	-	0.007							
	30 ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下	0.011	0.009	0.007	-	0.007	-	-	0.011							
	31 ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	32 ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下	0.003	0.002	<0.001	-	<0.001	-	-	0.003							
	33 亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	<0.005							
	34 アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下	0.04	0.04	0.04	-	0.04	-	-	0.04							
	35 鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	<0.01							
	36 銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	<0.005							
	37 ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200以下	13	13	13	-	-	-	-	13							
	38 マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	39 塩化物イオン	mg/ℓ	200以下	13	11	10	13	10	10	10	13							
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300以下	57	44	28	52	42	40	28	57							
	41 蒸発残留物	mg/ℓ	500以下	140	118	96	-	96	-	-	140							
	42 陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	<0.02							
	43 ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							
	44 2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001							
	45 非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	46 フェノール類	mg/ℓ	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005							
	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3以下	0.9	0.7	0.4	0.9	0.6	0.8	0.4	0.7							
	48 pH値	-	5.8～8.6	7.7	7.5	7.1	7.7	7.5	7.1	7.3	7.7							
	49 味	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
	52 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							

※ PFOS:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)、PFOA:ペルフルオロオクタン酸

令和8年度 定期水質検査結果(水質管理目標設定項目)

検査検体: 県南受水 (浄水) 採水場所: 持丸浄水場 (朝倉市持丸)

	番号	項目	単位	目標値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
								8日	13日	10日	8日	12日							
水質管理目標設定項目		天候	-	-	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							
		気温	℃	-	30.0	23.2	13.0	13.0	25.0	24.0	30.0	24.0							
		水温	℃	-	31.0	23.6	16.5	16.5	22.0	23.5	24.8	31.0							
	16	残留塩素	mg/ℓ	1以下	0.20	0.16	0.10	0.18	0.10	0.16	0.18	0.20							
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10以上100以下	57	44	28	52	42	40	28	57							
	18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	24	蒸発残留物	mg/ℓ	30以上200以下	140	118	96	-	96	-	-	140							
	25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
	26	pH値	-	7.5程度	7.7	7.5	7.1	7.7	7.5	7.1	7.3	7.7							
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	0.04	0.04	0.04	-	0.04	-	-	0.04							

令和8年度 定期水質検査結果(水質基準項目)

検査検体:下淵井水 (浄水) 採水場所:持丸浄水場 (朝倉市持丸)

	項目	単位	基準値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							8日	13日	10日	8日	12日							
番号	天候	-	-	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							
	気温	℃	-	30.0	23.2	13.0	13.0	25.0	24.0	30.0	24.0							
	水温	℃	-	21.0	18.6	15.9	15.9	16.7	18.5	21.0	21.0							
水質基準項目	1 一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	-	検出されないこと	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
	3 カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003							
	4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005							
	5 セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	6 鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.003	0.003	0.003	-	0.003	-	-	0.003							
	8 六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	<0.004							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	1.6	1.4	1.1	-	1.1	-	-	1.6							
	12 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.07	0.07	0.07	-	-	-	-	0.07							
	13 ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	<0.01							
	14 四塩化炭素	mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002							
	15 1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	17 ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	18 テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	19 トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	20 PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-	-	-	<0.000005	<0.000005							
	21 ベンゼン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	22 塩素酸	mg/l	0.6以下	0.10	0.08	0.05	-	0.05	-	-	0.10							
	23 クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002							
	24 クロホルム	mg/l	0.06以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	25 ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002							
	26 ジブromクロロメタン	mg/l	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	27 臭素酸	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	28 総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	29 トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002							
	30 ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	31 ブロモホルム	mg/l	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	32 ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	33 亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	<0.005							
	34 アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	<0.01							
	35 鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	<0.01							
	36 銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.006	0.006	0.006	-	-	-	-	0.006							
	37 ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	8	8	8	-	-	-	-	8							
	38 マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	39 塩化物イオン	mg/l	200以下	8	6	3	3	5	8	7	6							
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	63	59	55	60	55	55	63	62							
	41 蒸発残留物	mg/l	500以下	117	101	85	-	85	-	-	117							
	42 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	<0.02							
	43 ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	<0.000001							
	44 2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	<0.000001							
	45 非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	46 フェノール類	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005							
	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							
	48 pH値	-	5.8～8.6	7.3	6.9	6.6	7.3	6.9	6.6	6.8	6.8							
	49 味	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
	52 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							

※ PFOS:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)、PFOA:ペルフルオロオクタン酸

令和8年度 定期水質検査結果(水質管理目標設定項目)

検査検体:下淵井水 (浄水) 採水場所:持丸浄水場 (朝倉市持丸)

	番号	項目	単位	目標値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
								8日	13日	10日	8日	12日							
水質管理目標設定項目		天候	-	-	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							
		気温	℃	-	30.0	23.2	13.0	13.0	25.0	24.0	30.0	24.0							
		水温	℃	-	21.0	18.6	15.9	15.9	16.7	18.5	21.0	21.0							
	16	残留塩素	mg/ℓ	1以下	0.48	0.42	0.36	0.36	0.42	0.40	0.48	0.44							
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10以上100以下	63	59	55	60	55	55	63	62							
	18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	24	蒸発残留物	mg/ℓ	30以上200以下	117	101	85	-	85	-	-	117							
	25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
	26	pH値	-	7.5程度	7.3	6.9	6.6	7.3	6.9	6.6	6.8	6.8							
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	<0.01							

令和8年度 定期水質検査結果(水質基準項目)

検査検体:持丸原水 (原水) 採水場所:持丸浄水場 (朝倉市持丸)

	項目	単位	基準値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							8日	13日	10日	8日	12日							
番号	天候	-	-	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							
	気温	℃	-	30.0	23.0	12.0	12.0	25.0	24.0	30.0	24.0							
	水温	℃	-	29.0	23.9	15.9	15.9	24.0	22.0	28.5	29.0							
水質基準項目	1 一般細菌	個/ml	-	320	147	65	93	100	155	65	320							
	2 大腸菌	-	-	-	-	-	検出	検出	検出	検出	検出							
	3 カドミウム及びその化合物	mg/l	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003							
	4 水銀及びその化合物	mg/l	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005							
	5 セレン及びその化合物	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	6 鉛及びその化合物	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/l	-	0.002	0.002	0.002	-	-	-	-	0.002							
	8 六価クロム化合物	mg/l	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	9 亜硝酸態窒素	mg/l	-	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	<0.004							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	0.6							
	12 フッ素及びその化合物	mg/l	-	0.06	0.06	0.06	-	-	-	-	0.06							
	13 ホウ素及びその化合物	mg/l	-	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	<0.01							
	14 四塩化炭素	mg/l	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002							
	15 1,4-ジオキサン	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	17 ジクロロメタン	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	18 テトラクロロエチレン	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	19 トリクロロエチレン	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	20 PFOS及びPFOA	mg/l	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-	-	-	-	<0.000005							
	21 ベンゼン	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	22 塩素酸	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	23 クロロ酢酸	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	24 クロロホルム	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	25 ジクロロ酢酸	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	26 ジブロモクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	27 臭素酸	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	28 総トリハロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	29 トリクロロ酢酸	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	30 ブロモジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	31 ブロモホルム	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	32 ホルムアルデヒド	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	33 亜鉛及びその化合物	mg/l	-	0.037	0.037	0.037	-	-	-	-	0.037							
	34 アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	0.04	0.04	0.04	-	-	-	-	0.04							
	35 鉄及びその化合物	mg/l	-	0.05	0.05	0.05	-	-	-	-	0.05							
	36 銅及びその化合物	mg/l	-	0.023	0.023	0.023	-	-	-	-	0.023							
	37 ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	4	4	4	-	-	-	-	4							
	38 マンガン及びその化合物	mg/l	-	0.012	0.012	0.012	-	-	-	-	0.012							
	39 塩化物イオン	mg/l	-	5	5	4	4	5	5	5	4							
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	58	46	36	58	52	48	37	36							
	41 蒸発残留物	mg/l	-	62	62	62	-	-	-	-	62							
	42 陰イオン界面活性剤	mg/l	-	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	<0.02							
	43 ジェオスミン	mg/l	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							
	44 2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							
	45 非イオン界面活性剤	mg/l	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	46 フェノール類	mg/l	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005							
	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	-	1.1	0.8	0.6	0.6	0.8	1.1	0.8	0.8							
	48 pH値	-	-	7.8	7.4	7.0	7.6	7.8	7.1	7.0	7.4							
	49 味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	50 臭気	-	-	-	-	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	異常なし							
	51 色度	度	-	3.9	3.0	2.5	3.9	2.5	3.2	2.7	2.9							
	52 濁度	度	-	6.6	3.8	1.0	6.6	3.5	2.4	5.6	1.0							

※ PFOS:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)、PFOA:ペルフルオロオクタン酸

令和8年度 定期水質検査結果(水質管理目標設定項目)

検査検体:持丸原水 (原水) 採水場所:持丸浄水場 (朝倉市持丸)

	番号	項目	単位	目標値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
								8日	13日	10日	8日	12日							
水質管理目標設定項目		天候	-	-	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							
		気温	℃	-	30.0	23.0	12.0	12.0	25.0	24.0	30.0	24.0							
		水温	℃	-	29.0	23.9	15.9	15.9	24.0	22.0	28.5	29.0							
	15	農薬類	-	-	0.031	0.008	<0.001	-	<0.001	0.031	<0.001	0.001							
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	-	58	46	36	58	52	48	37	36							
	18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	-	0.012	0.012	0.012	-	-	-	-	0.012							
	24	蒸発残留物	mg/ℓ	-	62	62	62	-	-	-	-	62							
	25	濁度	度	-	6.6	3.8	1.0	6.6	3.5	2.4	5.6	1.0							
	26	pH値	-	-	7.8	7.4	7.0	7.6	7.8	7.1	7.0	7.4							
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-1.44	-1.44	-1.44	-	-	-	-	-1.44							
30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	-	-	0.04	0.04	0.04	-	-	-	-	0.04							

※ 「農薬類」は、筑後川及びその支流流域で使用されている農薬について検査を実施。

令和8年度 定期水質検査結果(クリプトスポリジウム等検査)

		検査検体:持丸原水 (原水)			採水場所:持丸浄水場 (朝倉市持丸)													
		項目	単位	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
クリプトスポリジウム等検査	指標菌検査	採水日	-	-	-	-	8日	13日	10日	8日	12日							
		天候	-	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							
		気温	℃	30.0	23.0	12.0	12.0	25.0	24.0	30.0	24.0							
		水温	℃	29.0	23.9	15.9	15.9	24.0	22.0	28.5	29.0							
		大腸菌	-	-	-	-	検出	検出	検出	検出	検出							
		採水日	-	-	-	-	24日	26日	3日	21日	17日							
		天候	-	-	-	-	曇	晴	曇	晴	晴							
		気温	℃	30.0	27.4	22.0	22.0	30.0	26.0	29.0	30.0							
		水温	℃	32.5	28.9	19.5	19.5	31.0	30.5	32.5	31.0							
		嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	-	-	-	-	検出	不検出	不検出	不検出	検出							
		採水日	-	-	-	-	-	-	2日	-	-							
		天候	-	-	-	-	-	-	雨	-	-							
		気温	℃	20.0	20.0	20.0	-	-	20.0	-	-							
		水温	℃	25.2	25.2	25.2	-	-	25.2	-	-							
		クリプトスポリジウム	個/10ℓ	0	0	0	-	-	0	-	-							
		ジアルジア	個/10ℓ	0	0	0	-	-	0	-	-							

※ 「クリプトスポリジウム等検査」は、水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針(平成19年3月30日付健水発第0330005号)に基づいて実施。

令和8年度 定期水質検査結果(水質基準項目)

検査検体:下淵井水 (原水) 採水場所:下淵井水場 (朝倉市下淵)

	項目	単位	基準値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							8日	13日	4日	8日	12日							
番号	天候	-	-	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							
	気温	℃	-	30.0	22.2	13.0	13.0	20.0	24.0	24.0	30.0							
	水温	℃	-	23.5	18.6	15.5	15.5	17.0	17.0	23.5	20.0							
水質基準項目	1 一般細菌	個/ml	-	1	1	1	-	-	-	-	1							
	2 大腸菌	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
	3 カドミウム及びその化合物	mg/l	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003							
	4 水銀及びその化合物	mg/l	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005							
	5 セレン及びその化合物	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	6 鉛及びその化合物	mg/l	-	0.005	0.005	0.005	-	-	-	-	0.005							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/l	-	0.003	0.003	0.003	-	-	-	-	0.003							
	8 六価クロム化合物	mg/l	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	9 亜硝酸態窒素	mg/l	-	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	<0.004							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	1.6	1.6	1.6	-	-	-	-	1.6							
	12 フッ素及びその化合物	mg/l	-	0.07	0.07	0.07	-	-	-	-	0.07							
	13 ホウ素及びその化合物	mg/l	-	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	<0.01							
	14 四塩化炭素	mg/l	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002							
	15 1,4-ジオキサン	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	17 ジクロロメタン	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	18 テトラクロロエチレン	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	19 トリクロロエチレン	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	20 PFOS及びPFOA	mg/l	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-	-	-	-	<0.000005							
	21 ベンゼン	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	22 塩素酸	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	23 クロロ酢酸	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	24 クロロホルム	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	25 ジクロロ酢酸	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	26 ジブロモクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	27 臭素酸	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	28 総トリハロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	29 トリクロロ酢酸	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	30 ブロモジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	31 ブロモホルム	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	32 ホルムアルデヒド	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	33 亜鉛及びその化合物	mg/l	-	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	<0.005							
	34 アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	<0.01							
	35 鉄及びその化合物	mg/l	-	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	<0.01							
	36 銅及びその化合物	mg/l	-	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	<0.005							
	37 ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	7	7	7	-	-	-	-	7							
	38 マンガン及びその化合物	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	39 塩化物イオン	mg/l	-	5	5	5	-	-	-	-	5							
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	62	62	62	-	-	-	-	62							
	41 蒸発残留物	mg/l	-	124	124	124	-	-	-	-	124							
	42 陰イオン界面活性剤	mg/l	-	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	<0.02							
	43 ジェオスミン	mg/l	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	<0.000001							
	44 2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	<0.000001							
	45 非イオン界面活性剤	mg/l	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	46 フェノール類	mg/l	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005							
	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	-	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	<0.3							
	48 pH値	-	-	6.8	6.8	6.8	-	-	-	-	6.8							
	49 味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	50 臭気	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無臭							
	51 色度	度	-	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	<0.5							
	52 濁度	度	-	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	<0.1							

※ PFOS:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)、PFOA:ペルフルオロオクタン酸

令和8年度 定期水質検査結果(水質管理目標設定項目)

検査検体:下漕井水 (原水) 採水場所:下漕井水場 (朝倉市下漕)

水質管理目標設定項目	番号	項目	単位	目標値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		天候	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12日						
		気温	℃	-	30.0	30.0	30.0	-	-	-	-	-	30.0						
		水温	℃	-	20.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	20.0						
15	農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	-	62	62	62	-	-	-	-	-	62							
18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001							
24	蒸発残留物	mg/ℓ	-	124	124	124	-	-	-	-	-	124							
25	濁度	度	-	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1							
26	pH値	-	-	6.8	6.8	6.8	-	-	-	-	-	6.8							
27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-1.72	-1.72	-1.72	-	-	-	-	-	-1.72							
30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	-	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01							

※ 「農薬類」は、筑後川及びその支流流域で使用されている農薬について検査を実施。

令和8年度 定期水質検査結果(クリプトスポリジウム等検査)

検査検体:下漕井水 (原水) 採水場所:下漕井水場 (朝倉市下漕)

		項目	単位	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
クリプトスポリジウム等検査	指標菌検査	採水日	-	-	-	-	8日	13日	10日	8日	12日							
		天候	-	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							
		気温	℃	30.0	22.2	13.0	13.0	20.0	24.0	24.0	30.0							
		水温	℃	23.5	18.6	15.5	15.5	17.0	17.0	23.5	20.0							
		大腸菌	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
		採水日	-	-	-	-	24日	26日	3日	21日	17日							
		天候	-	-	-	-	曇	晴	曇	晴	晴							
		気温	℃	30.0	26.2	17.0	17.0	30.0	27.0	28.0	29.0							
		水温	℃	23.0	20.2	16.0	16.0	23.0	20.5	20.5	21.0							
		嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
		採水日	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		天候	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		気温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-							
		水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-							
		クリプトスポリジウム	個/10ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-							
		ジアルジア	個/10ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-							

※ 「クリプトスポリジウム等検査」は、水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針(平成19年3月30日付健水発第0330005号)に基づいて実施。