令和8年度　定期水質検査結果(水質基準項目)

検査検体:迫の谷系管末　(浄水)　　採水場所:下町公民館　(朝倉市杷木志波)

	番号	項目	単位	基準値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
								8日	13日	10日	8日	12日	2日	7日					
		天候	−	−	−	−	−	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
		気温	℃	−	30.0	23.4	13.5	13.5	18.0	23.0	30.0	28.0	29.0	22.0					
		水温	℃	−	33.5	25.9	17.5	17.5	22.5	24.0	25.5	31.5	33.5	26.5					
水質基準項目	1	一般細菌	個/mℓ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2	大腸菌	−	検出されないこと	−	−	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
	3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	−	−	−	−	<0.0003	−	−					
	4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	−	−	−	−	<0.00005	−	−					
	5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−	<0.001	−	−					
	6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−	<0.001	−	−					
	7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.007	0.006	0.005	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006					
	8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	−	−	−	−	<0.002	−	−					
	9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	−	−	−	−	<0.004	−	−					
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−					
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下	0.6	0.6	0.6	−	−	−	−	0.6	−	−					
	12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下	0.23	0.23	0.22	−	0.22	−	−	0.23	−	−					
	13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.06	0.06	0.06	−	−	−	−	0.06	−	−					
	14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	−	−	−	−	<0.0002	−	−					
	15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−	<0.001	−	−					
	16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下	<0.002	<0.002	<0.002	−	−	−	−	<0.002	−	−					
	17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−	<0.001	−	−					
	18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−	<0.001	−	−					
	19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−	<0.001	−	−					
	20	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	−	−	−	<0.000005	<0.000005	−	−					
	21	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−	<0.001	−	−					
	22	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下	0.23	0.14	0.05	−	0.05	−	−	0.23	−	−					
	23	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−					
	24	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下	0.005	0.005	0.004	−	0.004	−	−	0.005	−	−					
	25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	<0.002	<0.002	<0.002	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−					
	26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.005	0.004	0.003	−	0.003	−	−	0.005	−	−					
	27	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−					
	28	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.015	0.013	0.011	−	0.011	−	−	0.015	−	−					
	29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	<0.002	<0.002	<0.002	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−					
	30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下	0.005	0.005	0.004	−	0.004	−	−	0.005	−	−					
	31	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−					
	32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下	<0.001	<0.001	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−					
	33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.006	0.006	0.006	−	−	−	−	0.006	−	−					
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下	<0.01	<0.01	<0.01	−	−	−	−	<0.01	−	−					
	35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	−	−	−	−	<0.01	−	−					
	36	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	−	−	−	−	<0.005	−	−					
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200以下	14	14	14	−	−	−	−	14	−	−					
	38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−	<0.001	−	−					
	39	塩化物イオン	mg/ℓ	200以下	13	9	3	13	9	8	3	8	12	13					
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300以下	100	90	85	92	87	85	100	88	92	85					
	41	蒸発残留物	mg/ℓ	500以下	156	146	135	−	135	−	−	156	−	−					
	42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	−	−	−	−	<0.02	−	−					
	43	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	<0.000001	−	−					
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	<0.000001	−	−					
	45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	−	−	−	−	<0.002	−	−					
	46	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	−	−	−	−	<0.0005	−	−					
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4					
	48	pH値	−	5.8～8.6	7.5	7.3	7.1	7.5	7.5	7.2	7.1	7.4	7.1	7.4					
	49	味	−	異常でないこと	−	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50	臭気	−	異常でないこと	−	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
	52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

※　PFOS:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)、PFOA:ペルフルオロオクタン酸

令和8年度　定期水質検査結果（水質基準項目）

検査検体：迫の谷系管末　（浄水）　　採水場所：下町公民館　（朝倉市杷木志波）

	番号	項目	単位	目標値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
								8日	13日	10日	8日	12日	2日	7日					
		天候	－	－	－	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
		気温	℃	－	30.0	23.4	13.5	13.5	18.0	23.0	30.0	28.0	29.0	22.0					
		水温	℃	－	33.5	25.9	17.5	17.5	22.5	24.0	25.5	31.5	33.5	26.5					
水質管理目標設定項目	15	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1以下	0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001					
	16	残留塩素	mg/ℓ	1以下	0.50	0.36	0.20	0.50	0.40	0.20	0.40	0.30	0.40	0.30					
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	10以上100以下	100	90	85	92	87	85	100	88	92	85					
	18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	24	蒸発残留物	mg/ℓ	30以上200以下	156	146	135	－	135	－	－	156	－	－					
	25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
	26	pH値	－	7.5程度	7.5	7.3	7.1	7.5	7.5	7.2	7.1	7.4	7.1	7.4					
	27	腐食性（ランゲリア指数）	－	-1程度以上とし、極力0に近づける	−0.50	−0.53	−0.55	－	−0.55	－	－	−0.50	－	－					
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	－	－	－	－	<0.01	－	－					

※　「農薬類」は、筑後川及びその支流流域で使用されている農薬について検査を実施。

令和8年度　定期水質検査結果（クリプトスポリジウム等検査）

検査検体：迫の谷系管末　（浄水）　　採水場所：下町公民館　（朝倉市杷木志波）

		項目	単位	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							8日	13日	10日	8日	12日	2日	7日					
クリプトスポリジウム等検査	指標菌検査	採水日	－	－	－	－	8日	13日	10日	8日	12日	2日	7日					
		天候	－	－	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
		気温	℃	30.0	23.4	13.5	13.5	18.0	23.0	30.0	28.0	29.0	22.0					
		水温	℃	33.5	25.9	17.5	17.5	22.5	24.0	25.5	31.5	33.5	26.5					
		大腸菌	－	－	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
		採水日	－	－	－	－	24日	26日	3日	21日	17日	1日	27日					
		天候	－	－	－	－	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇					
		気温	℃	32.0	24.9	18.0	21.0	29.0	26.0	32.0	26.0	22.0	18.0					
		水温	℃	30.0	24.4	16.5	16.5	25.0	24.0	30.0	27.0	27.5	21.0					
		嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌芽胞）	－	－	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
		採水日	－	－	－	－	－	－	2日	－	－	15日	－					
		天候	－	－	－	－	－	－	雨	－	－	晴	－					
		気温	℃	30.0	27.0	24.0	－	－	24.0	－	－	30.0	－					
		水温	℃	29.5	26.3	23.0	－	－	23.0	－	－	29.5	－					
		クリプトスポリジウム	個/20ℓ	0	0	0	－	－	0	－	－	0	－					
		ジアルジア	個/20ℓ	0	0	0	－	－	0	－	－	0	－					

※　「クリプトスポリジウム等検査」は、水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針（平成19年3月30日付健水発第0330005号）に基づいて実施。

令和8年度　定期水質検査結果（水質基準項目）

検査検体：塚原系管末　（浄水）　　採水場所：梅ヶ谷公民館　（朝倉市杷木志波）

	番号	項目	単位	基準値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
								8日	13日	10日	8日	12日	2日	7日					
		天候	－	－	－	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
		気温	℃	－	28.5	20.9	13.0	13.0	14.0	20.0	28.5	24.0	26.5	20.0					
		水温	℃	－	32.5	25.2	17.0	17.0	21.0	23.5	25.0	31.5	32.5	26.0					
水質基準項目	1	一般細菌	個/mℓ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2	大腸菌	－	検出されないこと	－	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
	3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	－	－	－	－	<0.0003	－	－					
	4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	－	－	－	－	<0.00005	－	－					
	5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.007	0.007	0.006	－	0.007	－	－	0.006	－	－					
	8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	<0.002	－	－					
	9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	－	－	－	－	<0.004	－	－					
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下	0.6	0.6	0.6	－	－	－	－	0.6	－	－					
	12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下	0.23	0.23	0.22	－	0.22	－	－	0.23	－	－					
	13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.06	0.06	0.06	－	－	－	－	0.06	－	－					
	14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	－	－					
	15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	<0.002	－	－					
	17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	20	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	－	－	－	<0.000005	<0.000005	－	－					
	21	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	22	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下	0.41	0.24	0.06	－	0.06	－	－	0.41	－	－					
	23	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－					
	24	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下	0.010	0.008	0.006	－	0.006	－	－	0.010	－	－					
	25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	0.002	－	－					
	26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.005	0.004	0.003	－	0.003	－	－	0.005	－	－					
	27	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
	28	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.021	0.018	0.014	－	0.014	－	－	0.021	－	－					
	29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	0.002	－	－					
	30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下	0.006	0.006	0.005	－	0.005	－	－	0.006	－	－					
	31	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
	32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下	0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	0.001	－	－					
	33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	－	－	<0.005	－	－					
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下	<0.01	<0.01	<0.01	－	－	－	－	<0.01	－	－					
	35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	－	－	－	－	<0.01	－	－					
	36	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	－	－	<0.005	－	－					
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200以下	14	14	14	－	－	－	－	14	－	－					
	38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	39	塩化物イオン	mg/ℓ	200以下	15	12	9	15	9	11	15	9	10	15					
	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300以下	98	93	86	92	88	98	98	86	95	92					
	41	蒸発残留物	mg/ℓ	500以下	154	145	136	－	136	－	－	154	－	－					
	42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	－	－	－	－	<0.02	－	－					
	43	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	<0.000001	－	－					
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	<0.000001	－	－					
	45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	<0.002	－	－					
	46	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005	－	－					
	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/ℓ	3以下	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4					
	48	pH値	－	5.8～8.6	7.9	7.7	7.5	7.8	7.9	7.5	7.5	7.9	7.6	7.7					
	49	味	－	異常でないこと	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50	臭気	－	異常でないこと	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
	52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

※　PFOS：ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）、PFOA：ペルフルオロオクタン酸

令和8年度　定期水質検査結果（水質基準項目）

検査検体：塚原系管末　（浄水）　　採水場所：梅ヶ谷公民館　（朝倉市杷木志波）

	番号	項目	単位	目標値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
								8日	13日	10日	8日	12日	2日	7日					
		天候	－	－	－	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
		気温	℃	－	28.5	20.9	13.0	13.0	14.0	20.0	28.5	24.0	26.5	20.0					
		水温	℃	－	32.5	25.2	17.0	17.0	21.0	23.5	25.0	31.5	32.5	26.0					
水質管理目標設定項目	16	残留塩素	mg/ℓ	1以下	0.50	0.40	0.20	0.40	0.20	0.40	0.50	0.40	0.50	0.40					
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	10以上100以下	98	93	86	92	88	98	98	86	95	92					
	18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	24	蒸発残留物	mg/ℓ	30以上200以下	154	145	136	－	136	－	－	154	－	－					
	25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
	26	pH値	－	7.5程度	7.9	7.7	7.5	7.8	7.9	7.5	7.5	7.9	7.6	7.7					
	27	腐食性（ランゲリア指数）	－	-1程度以上とし、極力0に近づける	−0.01	−0.09	−0.16	－	−0.16	－	－	−0.01	－	－					
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	－	－	－	－	<0.01	－	－					

令和8年度　定期水質検査結果（水質基準項目）

検査検体：松末系管末　（浄水）　　採水場所：市立松末保育所　（朝倉市杷木星丸）

	番号	項目	単位	基準値	最高	平均	最低	4月 8日	5月 13日	6月 10日	7月 8日	8月 12日	9月 2日	10月 7日	11月	12月	1月	2月	3月
		天候	－	－	－	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
		気温	℃	－	28.0	20.7	11.0	11.0	13.5	21.5	27.0	25.0	28.0	19.0					
		水温	℃	－	34.0	24.3	12.0	12.0	18.5	23.5	26.0	31.0	34.0	25.0					
水質基準項目	1	一般細菌	個/mℓ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2	大腸菌	－	検出されないこと	－	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
	3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	－	－	－	－	<0.0003	－	－					
	4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	－	－	－	－	<0.00005	－	－					
	5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.007	0.007	0.006	－	0.007	－	－	0.006	－	－					
	8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	<0.002	－	－					
	9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	－	－	－	－	<0.004	－	－					
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下	0.6	0.6	0.6	－	－	－	－	0.6	－	－					
	12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下	0.23	0.23	0.22	－	0.22	－	－	0.23	－	－					
	13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.06	0.06	0.06	－	－	－	－	0.06	－	－					
	14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	－	－					
	15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	<0.002	－	－					
	17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	20	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	－	－	－	<0.000005	<0.000005	－	－					
	21	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	22	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下	0.24	0.16	0.07	－	0.07	－	－	0.24	－	－					
	23	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－					
	24	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下	0.011	0.009	0.007	－	0.007	－	－	0.011	－	－					
	25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	0.003	－	－					
	26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.005	0.004	0.003	－	0.003	－	－	0.005	－	－					
	27	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
	28	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.023	0.019	0.015	－	0.015	－	－	0.023	－	－					
	29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.002	0.002	0.002	－	0.002	－	－	0.002	－	－					
	30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下	0.007	0.006	0.005	－	0.005	－	－	0.007	－	－					
	31	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
	32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
	33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	－	－	<0.005	－	－					
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下	<0.01	<0.01	<0.01	－	－	－	－	<0.01	－	－					
	35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	－	－	－	－	<0.01	－	－					
	36	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.011	0.011	0.011	－	－	－	－	0.011	－	－					
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200以下	14	14	14	－	－	－	－	14	－	－					
	38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	39	塩化物イオン	mg/ℓ	200以下	16	12	8	16	9	10	13	8	11	15					
	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300以下	102	92	86	102	87	96	94	86	91	89					
	41	蒸発残留物	mg/ℓ	500以下	147	143	139	－	139	－	－	147	－	－					
	42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	－	－	－	－	<0.02	－	－					
	43	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	<0.000001	－	－					
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	<0.000001	－	－					
	45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	<0.002	－	－					
	46	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005	－	－					
	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/ℓ	3以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4					
	48	pH値	－	5.8～8.6	7.8	7.5	7.3	7.8	7.6	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5					
	49	味	－	異常でないこと	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50	臭気	－	異常でないこと	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
	52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

※　PFOS：ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）、PFOA：ペルフルオロオクタン酸

令和8年度　定期水質検査結果（水質基準項目）

検査検体：松末系管末　（浄水）　　採水場所：市立松末保育所　（朝倉市杷木星丸）

	番号	項目	単位	目標値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
								8日	13日	10日	8日	12日	2日	7日					
	番号	天候	－	－	－	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
		気温	℃	－	28.0	20.7	11.0	11.0	13.5	21.5	27.0	25.0	28.0	19.0					
		水温	℃	－	34.0	24.3	12.0	12.0	18.5	23.5	26.0	31.0	34.0	25.0					
水質管理目標設定項目	16	残留塩素	mg/ℓ	1以下	0.40	0.36	0.25	0.30	0.40	0.25	0.40	0.40	0.40	0.40					
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	10以上100以下	102	92	86	102	87	96	94	86	91	89					
	18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	24	蒸発残留物	mg/ℓ	30以上200以下	147	143	139	－	139	－	－	147	－	－					
	25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
	26	pH値	－	7.5程度	7.8	7.5	7.3	7.8	7.6	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5					
	27	腐食性（ランゲリア指数）	－	-1程度以上とし、極力0に近づける	−0.50	−0.52	−0.53	－	−0.50	－	－	−0.53	－	－					
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	－	－	－	－	<0.01	－	－					

令和8年度　定期水質検査結果（水質基準項目）

検査検体：杷木原水　（原水）　　採水場所：杷木浄水場　（朝倉市杷木林田）

	番号	項目	単位	基準値	最高	平均	最低	4月 8日	5月 13日	6月 10日	7月 8日	8月 12日	9月 2日	10月 7日	11月	12月	1月	2月	3月
		天候	－	－	－	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
		気温	℃	－	26.0	18.7	8.0	8.0	14.0	20.0	26.0	22.5	24.5	16.0					
		水温	℃	－	22.5	19.6	14.5	14.5	17.0	19.0	21.5	21.5	22.5	21.0					
水質基準項目	1	一般細菌	個/mℓ	－	510	83	1	2	1	3	2	510	16	46					
	2	大腸菌	－	－	－	－	－	不検出	不検出	検出	検出	検出	不検出	不検出					
	3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	－	－	－	－	<0.0003	－	－					
	4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	－	－	－	－	<0.00005	－	－					
	5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	－	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007					
	8	六価クロム化合物	mg/ℓ	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	<0.002	－	－					
	9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	<0.004	<0.004	<0.004	－	－	－	－	<0.004	－	－					
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	0.8	0.8	0.8	－	－	－	－	0.8	－	－					
	12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	－	0.25	0.25	0.25	－	－	－	－	0.25	－	－					
	13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	－	0.07	0.07	0.07	－	－	－	－	0.07	－	－					
	14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	－	－					
	15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	<0.002	－	－					
	17	ジクロロメタン	mg/ℓ	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	20	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005	－	－	－	－	<0.000005	－	－					
	21	ベンゼン	mg/ℓ	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	22	塩素酸	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
	23	クロロ酢酸	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
	24	クロロホルム	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
	25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
	26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
	27	臭素酸	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
	28	総トリハロメタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
	29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
	30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
	31	ブロモホルム	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
	32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
	33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	－	－	<0.005	－	－					
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	－	<0.01	<0.01	<0.01	－	－	－	－	<0.01	－	－					
	35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	<0.01	<0.01	<0.01	－	－	－	－	<0.01	－	－					
	36	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	－	－	<0.005	－	－					
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	－	13	13	13	－	－	－	－	13	－	－					
	38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	39	塩化物イオン	mg/ℓ	－	16	10	7	10	7	9	7	8	16	16					
	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	－	99	92	87	99	88	90	92	87	99	89					
	41	蒸発残留物	mg/ℓ	－	155	155	155	－	－	－	－	155	－	－					
	42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	－	<0.02	<0.02	<0.02	－	－	－	－	<0.02	－	－					
	43	ジェオスミン	mg/ℓ	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	<0.000001	－	－					
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	<0.000001	－	－					
	45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	<0.002	－	－					
	46	フェノール類	mg/ℓ	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005	－	－					
	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/ℓ	－	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4					
	48	pH値	－	－	7.5	7.1	6.8	7.5	7.4	6.9	6.9	7.0	6.8	7.1					
	49	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
	50	臭気	－	－	－	－	－	無臭	硫黄臭	無臭	無臭	下水臭	無臭	無臭					
	51	色度	度	－	1.1	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	1.1	0.8	<0.5	0.5					
	52	濁度	度	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

※　PFOS：ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）、PFOA：ペルフルオロオクタン酸

令和8年度　定期水質検査結果（水質基準項目）

検査検体：杷木原水　（原水）　　採水場所：杷木浄水場　（朝倉市杷木林田）

	番号	項目	単位	目標値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
								8日	13日	10日	8日	12日	2日	7日					
		天候	－	－	－	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
		気温	℃	－	26.0	18.7	8.0	8.0	14.0	20.0	26.0	22.5	24.5	16.0					
		水温	℃	－	22.5	19.6	14.5	14.5	17.0	19.0	21.5	21.5	22.5	21.0					
水質管理目標設定項目	15	農薬類	－	－	0.004	0.001	<0.001	－	0.004	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	－	99	92	87	99	88	90	92	87	99	89					
	18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－					
	24	蒸発残留物	mg/ℓ	－	155	155	155	－	－	－	－	155	－	－					
	25	濁度	度	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
	26	pH値	－	－	7.5	7.1	6.8	7.5	7.4	6.9	6.9	7.0	6.8	7.1					
	27	腐食性（ランゲリア指数）	－	－	−1.06	−1.06	−1.06	－	－	－	－	−1.06	－	－					
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	－	<0.01	<0.01	<0.01	－	－	－	－	<0.01	－	－					

※　「農薬類」は、筑後川及びその支流流域で使用されている農薬について検査を実施。

令和8年度　定期水質検査結果（クリプトスポリジウム等検査）

検査検体：杷木原水　（原水）　　採水場所：杷木浄水場　（朝倉市杷木林田）

		項目	単位	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		採水日	－	－	－	－	8日	13日	10日	8日	12日	2日	7日					
		天候	－	－	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
		気温	℃	26.0	18.7	8.0	8.0	14.0	20.0	26.0	22.5	24.5	16.0					
		水温	℃	22.5	19.6	14.5	14.5	17.0	19.0	21.5	21.5	22.5	21.0					
クリプトスポリジウム等検査	指標菌検査	大腸菌	－	－	－	－	不検出	不検出	検出	検出	検出	不検出	不検出					
		採水日	－	－	－	－	24日	26日	3日	21日	17日	1日	27日					
		天候	－	－	－	－	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇					
		気温	℃	30.0	24.7	18.0	20.0	30.0	26.0	30.0	23.0	26.0	18.0					
		水温	℃	27.0	22.3	16.5	16.5	24.0	20.0	23.5	27.0	24.5	20.5					
		嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌芽胞）	－	－	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
		採水日	－	－	－	－	－	－	2日	－	－	15日	－					
		天候	－	－	－	－	－	－	雨	－	－	晴	－					
		気温	℃	27.0	25.0	23.0	－	－	23.0	－	－	27.0	－					
		水温	℃	23.0	21.5	20.0	－	－	20.0	－	－	23.0	－					
		クリプトスポリジウム	個/10ℓ	0	0	0	－	－	0	－	－	0	－					
		ジアルジア	個/10ℓ	0	0	0	－	－	0	－	－	0	－					

※　「クリプトスポリジウム等検査」は、水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針（平成19年3月30日付健水発第0330005号）に基づいて実施。