

入札結果表速報

| | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|------------------|---|
| 令和4年度 | | | 入 札 日 | 令 和 4 年 7 月 25 日 | |
| 工 事 名 称 | 美奈宜の杜 南アケアセンター非常用発電機点検整備 | | 入札及び契約方法 | 随 意 契 約 | |
| 工 事 箇 所 | 朝倉市 美奈宜の杜 地内 | | | | |
| 工 事 概 要 | 非常用発電機の制御盤及び蓄電池取替修理、潤滑油系統、燃料系統、冷却系統、吸排気系統、エンジン本体、発電機、始動系統、電装関係、計器類、保護装置、その他各部の点検及び消耗部品等の取替整備 | | | | |
| 業 種 | | 指 名 ラ ン ク | | 担 当 課 | 上下水道課 |
| 指 名 理 由 (随契理由) | <p>本工事は、発電機制御ユニットの老朽化により、作動不具合の発生が懸念されていることから、ユニットの更新とディーゼルエンジンの部品交換を含む点検整備を行うものである。</p> <p>本発電機の制御回路や内部構造に精通した当該業者でなければ、限られた停止期間内で本工事を適切に行うことはできず、工事後に不具合が発生した場合の責任の所在が不明確となる恐れがある。</p> <p>以上の理由により、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号により随意契約としたい。</p> | | | | |
| 入札予定価格 | 4,950,000 円 | | 最低制限価格 | — | 落 札 業 者 <small>株式会社 三井E&Sパワーシステムズ</small> |
| 落札決定額 | 4,950,000 円 | | 低入札調査基準価格 | — | 落 札 率 100.00% |
| 上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円) | | | | | |
| 番号 | 指 名 業 者 名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備 考 |
| 1 | (株)三井E&Sパワーシステムズ | 4,500,000 | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |